

From: Dmitri Peterson
Sent: Tuesday, January 28, 2020 3:39 PM
To: 'Taavi Rebane' <taavi.rebane@maardu.ee>
Subject: RE: Koplimäe tn 10 DP kooskõlastamine

Tere

Kooskõlastus nr1362-2020-2. Väliskustutusvee vooluhulk 20 – 30 l/sek. Digiallkirjastatud failid tulevad eraldi.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Mob +372 5326 7006

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti
www.rescue.ee

From: Taavi Rebane <taavi.rebane@maardu.ee>
Sent: Tuesday, January 28, 2020 3:10 PM
To: Dmitri Peterson <Dmitri.Peterson@rescue.ee>
Subject: Koplimäe tn 10 DP kooskõlastamine

Tere!

Edastasime Teile 20. detsembril kooskõlastamiseks Maardu linna Koplimäe tn 10 detailplaneeringu. Kas see planeering jõudis Teieni ja kas olete jõudnud selle üle vaadata?

Lugupidamisega
Taavi Rebane
Juhataja asetäitja
Linna Arengu- ja Majandusosakond
Maardu Linnavalitsus
60 60 729