


MATERJALIDE KOKKUVÖTE

TÄHIS	NIMETUS	KOGUS m	MASS kg	MÄRKUSED
BETOON	C25/30 XC2	3.0 m <sup>3</sup>		
RAKETISEPLOKK	BP-190	5.5 m <sup>3</sup>		BETONEKS

- MÄRKUSED:
- ±0.000=14.000 (KONTROLLIDA ASENDIPLAANILT)
  - VUNDAMENDI SEINAD TEHA BETOONÕÖNESPLOKKIDEST ÕÖNSUSED TÄITA BETOONIGA, BETOONI KLASS C20/25
  - TALDMIKE BETOONI KLASS C25/30, XC2 (EVS-EN 206)
  - TALDMIKUD VALADA 200mm PAKSUSELE TIHENDATUD KILLUSTIKALUSELE, FRAKTSIOON Ø6...32, TIHENDUSASTE Dt=95%, E1>50MPa, E2/E1<2,2
  - SEINTE JA TALDMIKE VÄLISKÜLJED KATTA BITUUMENVÕÕPHÜDROISOLATSIOONIGA
  - TOLERANTSIKLASS: N (BY47)
  - BETOONI RAKETISE PINDADE KLASSID:  
varjatud pinnad - C (BÜ4)
  - KAITSEKIHID ÜLDISELT 35mm ±10mm
  - KAITSEKIHT TALDMIKE ALL 50mm ±10mm
  - ARMATUUR B500B (EN 10080)
  - ARMATUURI ÜLEKATTEJÄTKUDE PIKKUS 40\*D (D=ARMATUURI DIAMEETER)
  - ARMATUURIL ANTUD VÄLIMISED PAINUTUSMÕÖDUD
  - ARMATUURI PAINUTUSRAADIUS R=3xD
  - NÄIDATUD EI OLE ARMATUURI ASUKOHA FIKSEERIMISEKS VAJA MINEVAT ABIARMATUURI
  - TÖÖVUUKIDE ASUKOHAD TEHA KOOSKÖLASTATULT TEHNILISE JÄRELVALVEGA
  - TEHNOLOOGILISED PAIGALDISED TEHA VASTAVALT ERIOSADE JOONISTELE

OBJEKT	MUUGA LASTEAED 2 Maardu linn. Ploomipuu pst 52/54	Töö number	K308.000.2019
		Stadium	PP
JOONIS	GALERII VUNDAMENDITALDMIKE JA VUNDAMENDISEINTE PLAAN	Projekti osa	K
		JOONISE NR.	K-010

Inseneribüroo PLUSS		Projekteerija	Andres Läänesaar	Kuupäev	16.12.2019
		Projekteerija	Jüri Kliimask	Mõõtkava	M1:50
		Projekteerija	Triin Adamson	Formaat	
INSENERIBÜROO PLUSS OÜ Reg.nr EEP001705 Pärnu mnt. 141, 11314, Tallinn, Estonia. Tel. +372 6990625 e-mail: mail@pluss.ee					