



KAABLITE TÄHISTUS

a - kaabel Cat6 HF U/UTP 4x2x0,5

KASUTATUD TINGMÄRGID



MÄRKUSED

1. Kutsenupu asukoht valida nii, et nupu nöör oleks kättesaadav nii istudes, kui ka põrandal lamades.
2. Sõltuvalt valitud tootest võib skeem joonisel toodust erineda.

Tähis	Muudatus --	Teostaja	Kuupäev--
EnergiaProjekt OÜ Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266		TELLIJA ARITEKTUURIBÜROO PLUS OÜ OBJEKT LASTEAED 2. PLOOMIPUU PST. 52/54 MAARDU LINN, HARJU MK JOONIS INVAKUTESÜSTEEMI STRUKTUURSKEEM FAILI NIMI 5219_PP_EN-5-01_1-kor.dwg	TÖÖ NR 52-19 STAADIUM TP OSA EN MÕÕTKAVA -- JOONISE NR EN3 JOONISTE ARV 5
Vastutav spetsialist	R. SALMUS		
Projekteerija	T. MAGUS	10.12.2019	