



1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED
 - 1.1 Nimipinge U_n 400/230 V
 - 1.2 Nimivool I_n 320 A
 - 1.3 Minimaalne lühisvool I_1 6 kA
 - 1.4 Maksimaalne lühisvool I_3 10 kA
 - 1.5 Installeeritud võimsus P_i 171 kW
 - 1.6 Arvutuslik võimsus P_a 150 kW
 - 1.7 Juhistiku süsteem TN-S
 - 1.8 Latistik L1,L2,L3,N,PE
2. EHITUSLIKUD ANDMED
 - 2.1 Keskuse tüüp Ühtne moodul
 - 2.2 Kaitseaste IP23
 - 2.3 Paigaldusviis Pinnapealne
 - 2.4 Kinnitusviis Põrandal
 - 2.5 Aparaatide liik Kohtkindel
 - 2.6 Ukse tüüp Pöördsoolguriga
 - 2.7 Teenindusviis 1-poolne
 - 2.8 Pinnakate Pulbervärv
 - 2.9 Max mõõtmed kõrgus 2000 mm laius 1500 mm sügavus 300 mm
3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS
 - 3.1 Toide Alt
 - 3.2 Väljuvad kaablid Ülalt ja alt
 - 3.3 Juhtimiskaablid Ülalt ja alt
4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED
 - 4.1 Tunnussilt Vastavalt standardile
 - 4.2 Tähistused Vastavalt standardile
5. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM (FIIDER 30, 35)
 - 5.1 Pinge 3x400/230 V
 - 5.2 Vool Arvesti 3x15/90 A
 - 5.3 Tariifide arv Kaks, aktiivenergia
 - 5.4 Arvelduse liik Kontrollarvesti, paigaldatakse kilbi komplekteerimisel täismahus
6. ELEKTRIENERGIA MÕÖTESÜSTEEM (VENTILATSIOON)
 - 6.1 Pinge 3x400/230 V
 - 6.2 Vool Voolutrafo 150/5A, arvesti 3x5A
 - 6.3 Tariifide arv Kaks, aktiivenergia
 - 6.4 Arvelduse liik Kontrollarvestid, paigaldatakse kilbi komplekteerimisel täismahus
7. KÕIGIS RIKKEVOOLUKAITSEGA GRUPPIDES KASUTADA
RIKKEVOOLU-LIINIKAITSELÜLITEID (RCBO)
8. KILBI UKSEL 9 SIGNAALLAMBIGA LÜLITIT 1-0-A
9. KILBI UKSEL 2 SURUNUPPU JA 1 SIGNAALLAMP

Tähis		Muudatus		Teostaja	Kuupäev	
<div>EnergiaProjekt OÜ</div> <div>Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266</div>				<div>TELLIJA</div> ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ		<div>TÖÖ NR</div> 52-19
<div></div>				<div>OBJEKT</div> LASTEAD 2. PLOOMIPUU PST. 52/54		<div>STAADIUM</div> TP
				MAARDU LINN, HARJU MK		<div>OSA</div> EL
				<div>JOONIS</div> KESKUS PK		<div>MÕÖTKAVA</div>
Vastutav spetsialist		R. SALMUS			<div>JOONISE NR</div> 1/5	
Projekteerija		T. MAGUS		12.12.2019	<div>JOONISTE ARV</div>	
				FAILI NIMI 5219_TP_EL-5-03_PK.dwg		