

FIIDER		VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool		
	ÜHENDUS MAANDUSELE			2xFe (Zn) Ø10		
	PÜ1			2xMKEM-HF D50 450/750V		
	PÜ3 PÜ2			MKEM-HF D 16 450/750V MKEM-HF D 6 450/750V		
	LIITUMISKILBIST (3x250A liitumiskilbis)	320A PEALÜLITI		AXPK4G240 0,6/1kV 0,4 % 3,19 kA		
	LIIGINGEPIIRIKUD TÜÜP T1+T2					
	MULTIMEETER VOOLUTRAFOD 250/5 A	C10				
1	KILP JK1	C20	6	XPJ-HF5G4 300/500V 0.7 % 1.32 kA		
2	KILP JK2	C20	6	XPJ-HF5G4 300/500V 0.6 % 1.49 kA		
3	KILP JK3	C20	6	XPJ-HF5G6 450/750V 1.2 % 0.66 kA		
4	KILP JK4	C20	6	XPJ-HF5G6 450/750V 1.3 % 0.62 kA		
5	KILP JK5	C20	10	XPJ-HF5G6 450/750V 1,2 % 0,66 kA		
6	KILP JK6	C32	17	XPJ-HF5G10 450/750V 0.6 % 1.96 kA		
7	ATS	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.65 % 0.188 kA		
8	EXIT-VALGUSTID	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.48 % 0.134 kA		
9	VALGUSTUS: TEHN.RUUMID, INVENT.RUUM	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.38 % 0.350 kA		
	AKUDE TOIDE					
10	VALGUSTUS:KORIDOR D107	C10	0.3	XPJ-HF4G1,5 300/500V 0,65 % 0,183 kA		
11	GR.10 LIIKUMISANDURID	C2		XPJ-HF4x1,5 300/500V		

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ

Registrikood 11960045
tel. 635 8998, mob. 5650 5060
info@energiaprojekt.ee
Endla tn.3, Tallinn 10122
MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266



Vastutav spetsialist	R. SALMUS	
Projekteerija	T. MAGUS	12.12.2019

TELLIJA	ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ	TÖÖ NR	52-19
OBJEKT	LASTEAE D. PLOOMIPUU PST. 52/54	STAADIUM	TP
	MAARDU LINN, HARJU MK	OSA	EL
JOONIS	KESKUS PK	MÕÖTKAVA	
FAILI NIMI	5219_TP_EL-5-03_PK.dwg	JOONISE NR	2/5
		JOONISTE ARV	