

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
		AKUDE TOIDE			
	12	VALGUSTUS:HALL 101	C10	0.2	XPJ-HF4G1,5 300/500 0,53 % 0.27 kA
	13	GR.12 LIKUMISANDUR	C2		XPJ-HF4x1,5 300/500
		AKUDE TOIDE			
	14	VALGUSTUS:KORIDOR 102	C10	0.2	XPJ-HF4G1,5 300/500 0,76 % 0.147 kA
	15	GR.14 LIKUMISANDURID	C2		XPJ-HF4x1,5 300/500
	16	VALGUSTUS GALERIIS	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.68 % 0.179 kA
		PROGRAMMKELL 24h/7d, 4 kanalit	C6		
	18	VÄLISVALGUSTID FASSAADIL	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.57 % 0.131 kA
	19	VÄLISVALGUSTID FASSAADIL	C10	0.1	NPY-J3G1,5 0,6/1kV 0.45 % 0.26 kA
	20	VÄLISVALGUSTID FASSAADIL	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.58 % 0.178 kA
	21	VÄLISVALGUSTID FASSAADIL	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.73 % 0.126 kA
	22	VÄLISVALGUSTUS POSTIDEL	B16	0.4	MCMK4x6/6 0,6/1kV 0.76 % 0.152 kA
	17	VALGUSE ANDUR	C2		XPJ-HF4G1,5 300/500V
	23	VALGUSTUS: SAAL	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.84 % 0.177 kA
	24	VALGUSTUS: SAAL	C10	0.5	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,26 % 0.131 kA
	25	P.PESAD SAALIS	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,14 % 0.490 kA
	26	P.PESAD SAALIS	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 3.49 % 0.326 kA
	27	COMBO PESA TEHN.RUUMIS	C16	0.3	XPJ-HF5G2,5 300/500 0.68 % 0.932 kA
	28	COMBO PESA KILBIRUUMIS	C16	0.3	XPJ-HF5G2,5 300/500 0.59 % 1.139 kA
	29	KÜTTEKOLLEKTORID	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 0.54 % 0.369 kA

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ

Registrikood 11960045
tel. 635 8998, mob. 5650 5060
info@energiaprojekt.ee
Endla tn.3, Tallinn 10122
MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266



Vastutav spetsialist	R. SALMUS	
Projekteerija	T. MAGUS	

12.12.2019

TELLIJA	ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ	TÖÖ NR	52-19
OBJEKT	LASTEAE 2. PLOOMIPUU PST. 52/54	STAADIUM	TP
	MAARDU LINN, HARJU MK	OSA	EL
JOONIS	KESKUS PK	MÕÖTKAVA	
FAILI NIMI	5219_TP_EL-5-03_PK.dwg	JOONISE NR	3/5
		JOONISTE ARV	