

FIDDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
	34	UPS	C16	2.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 0,69 % 1,717 kA
			25A ümberlüüti		
		UPS VÄLJUND			H07RN-F2x2,5/2,5
	1-UPS	VIDEOVALVE TÖÖKOHT	C10	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 0,87 % 0,511 kA
	2-UPS	SALVESTIVALVE TÖÖKOHT	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 0,78 % 0,986 kA
	3-UPS	FONOSEADE	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 0,8 % 0,874 kA
	4-UPS	4G ANDMESIDE	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 0,79 % 0,93 kA
	5-UPS	ARVUTI MAJ. JUHATAJA	C10	0.25	XPJ-HF3G2,5 300/500 0,87 % 0,498 kA
	6-UPS	ARVUTID METOODIKARUUMIS	C10	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 1,47 % 0,325 kA
	7-UPS	ARVUTI LOOVUSTUBA 2	C10	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 0,99 % 0,321 kA
	8-UPS	INVA WC-KÜTSESÜSTEEM	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500 0,84 % 0,262 kA

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266				TELLJA ARHITEKTUURIBÜROO PLUS OÜ OBJEKT LASTEAED 2. PLOOMIPUU PST. 52/54 MAARDU LINN, HARJU MK JOONIS KESKUS PK FAILI NIMI 5219_TP_EL-5-03_PK.dwg	TÖÖ NR 52-19 STADIUM TP OSA EL MÕÖTKAVA JOONISE NR 5/5 JOONISTE ARV
Vastutav spetsialist	R. SALMUS				
Projekteerija	T. MAGUS		12.12.2019		