

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

  

PE N L1 L2 L3

Liigpingepiirikud: NPE-piirik:  
 $U_n=230V$      $U_c=255V$   
 $U_n(8/20)=50kA$   
 $U_p=1,5kV$      $I_{n(8/20)}=30kA$   
 $I_{imp}=25kA$   
 $I_{imp}=7kA$

1	SISEND PK-st	3x25 A Pealüliti		XPJ-HF5G4 300/500V 0,7 % 1,32 kA
	LIIGPINGEPIIRIKUD	TÜÜP T2		
1	EXIT-VALGUSTID	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.74 % 0.248 kA
2	VALGUSTUS:MAGAMISRUUM	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,38 % 0.140 kA
3	VALGUSTUS:MAGAMISRUUM	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,23 % 0.137 kA
4	VALGUSTUS:TUALETTRUUM, KORISTAJA	C10	0.6	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,20 % 0.246 kA
5	VALGUSTUS:RIIETUSRUUM,ESIK,VENTSEADE	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.81 % 0.261 kA
6	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2,29 % 0.427 kA
7	PISTIKUPESAD	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2,18 % 0.510 kA
8	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2.70 % 0.287 kA
9	KUIVATUSKAPP	C16	2	XPJ-HF3G2,5 300/500V 1,31 % 0.686 kA
10	KÜTTEKOLLEKTORID	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.86 % 0.312 kA
11	RIBAKARDINAD	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,4 % 0.173 kA
	RESERV	C10		
	RESERV	C16		

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

<b>EnergiaProjekt OÜ</b> Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266			TELLIJA	ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ	TÖÖ NR	52-19
			OBJEKT	LASTEAE 2. PLOOMIPUU PST. 52/54	STAADIUM	TP
				MAARDU LINN, HARJU MK	OSA	EL
			JOONIS	KESKUS JK1	MÕÖTKAVA	
Vastutav spetsialist	R. SALMUS		FAILI NIMI	5219_TP_EL-5-04_JK1.dwg	JOONISE NR	2/2
Projekteerija	T. MAGUS	12.12.2019			JOONISTE ARV	