

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PE N L1 L2 L3

Liigpingepiirikud: NPE-piirik:
 $U_n=230V$ $U_c=255V$
 $U_c=280V$ $I_n(8/20)=50kA$
 $U_p=1,5kV$ $I_{imp}=25kA$
 $I_n(8/20)=30kA$
 $I_{imp}=7kA$

2	SISEND PK-st	3x25 A Pealüliti		XPJ-HF5G4 300/500V 0,6 % 1,49 kA
	LIIGPINGEPIIRIKUD	TÜÜP T2		
1	EXIT-VALGUSTID	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.64 % 0.245 kA
2	VALGUSTUS:MÄNGURUUM	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,28 % 0.141 kA
3	VALGUSTUS:MAGAMISRUUM	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,11 % 0.143 kA
4	VALGUSTUS:TUALETTRUUM	C10	0.6	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,10 % 0.251 kA
5	VALGUSTUS:RIIETUSRUUM,ESIK	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.10 % 0.266 kA
6	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2,17 % 0.443 kA
7	PISTIKUPESAD	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2,05 % 0.538 kA
8	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500V 2.60 % 0.301 kA
9	KUIVATUSKAPP	C16	2	XPJ-HF3G2,5 300/500V 1,22 % 0.725 kA
10	KÜTTEKOLLEKTOR	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500V 0.65 % 0.558 kA
11	RIBAKARDINAD	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500V 1,4 % 0.177 kA
	RESERV	C10		
	RESERV	C16		

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266		TELLIJA	ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ	TÖÖ NR	52-19
		OBJEKT	LASTEAE 2. PLOOMIPUU PST. 52/54	STAADIUM	TP
			MAARDU LINN, HARJU MK	OSA	EL
		JOONIS	KESKUS JK2	MÕÖTKAVA	
Vastutav spetsialist	R. SALMUS			JOONISE NR	2/2
Projekteerija	T. MAGUS	12.12.2019	FAILI NIMI	5219_TP_EL-5-05_JK2.dwg	JOONISTE ARV