

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PE N L1 L2 L3

Liigpingepiirikud: NPE-piirik:
 $U_n=230V$ $U_c=255V$
 $U_p=1,5kV$ $I_n(8/20)=50kA$
 $I_n(8/20)=30kA$ $I_{imp}=25kA$
 $I_{imp}=7kA$

3	SISEND PK-st	3x25 A Pealüliti			XPJ-HF5G6 450/750V 1,2 % 0,66 kA
	LIIGPINGEPIIRIKUD	TÜÜP T2			
1	EXIT-VALGUSTID	C10	0.1		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,24 % 0.206 kA
2	VALGUSTUS:MÄNGURUUM	C10	0.4		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,92 % 0.122 kA
3	VALGUSTUS:MAGAMISRUUM	C10	0.3		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,70 % 0.128 kA
4	VALGUSTUS:TUALETTRUUM	C10	0.6		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,70 % 0.208 kA
5	VALGUSTUS:RIIETUSRUUM, ESIK, VENTSEADE	C10	0.2		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,32 % 0.214 kA
6	PISTIKUPESAD	C16	0.5		XPJ-HF3G2,5 300/500 2,89 % 0.313 kA
7	PISTIKUPESAD	C16	0.3		XPJ-HF3G2,5 300/500 2,68 % 0.368 kA
8	PISTIKUPESAD	C16	0.5		XPJ-HF3G2,5 300/500 3,20 % 0.240 kA
9	KUIVATUSKAPP	C16	2		XPJ-HF3G2,5 300/500 1,81 % 0.452 kA
10	KÜTTEKOLLEKTOR	C10	0.1		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,25 % 0.371 kA
11	RIBAKARDINAD	C10	0.4		XPJ-HF3G1,5 300/500 1,89 % 0.156 kA
	RESERV	C10			
	RESERV	C16			

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266				TELLJA ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ OBJEKT LASTEAE 2. PLOOMIPUU PST. 52/54 MAARDU LINN, HARJU MK JOONIS KESKUS JK3 FAILI NIMI 5219_TP_EL-5-06_JK3.dwg	TÖÖ NR 52-19 STAADIUM TP OSA EL MÕÖTKAVA JOONISE NR 2/2 JOONISTE ARV
Vastutav spetsialist	R. SALMUS				
Projekteerija	T. MAGUS		12.12.2019		