

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PE N L1 L2 L3

4	SISEND PK-st	3x25 A Pealüliti		XPJ-HF5G6 450/750V 1,3 % 0,62 kA
	LIIGPINGEPIIRIKUD	TÜÜP T2		
1	EXIT-VALGUSTID	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,34 % 0.203 kA
2	VALGUSTUS:MÄNGURUUM	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,98 % 0.124 kA
3	VALGUSTUS:MAGAMISRUUM	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,83 % 0.123 kA
4	VALGUSTUS:TUALETTRUUM	C10	0.6	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,80 % 0.202 kA
5	VALGUSTUS:RIIETUSRUUM, ESIK, VENTSEADE	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,40 % 0.219 kA
6	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 3,0 % 0.301 kA
7	PISTIKUPESAD	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,75 % 0.357 kA
8	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 3,32 % 0.230 kA
9	KUIVATUSKAPP	C16	2	XPJ-HF3G2,5 300/500 1,91 % 0.433 kA
10	KÜTTEKOLLEKTORID	C10	0.2	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,46 % 0.247 kA
11	RIBAKARDINAD	C10	0.4	XPJ-HF3G1,5 300/500 2,01 % 0.149 kA
	RESERV	C10		
	RESERV	C16		

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------

EnergiaProjekt OÜ Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266		TELLIJA	ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ	TÖÖ NR	52-19
		OBJEKT	LASTEAE 2. PLOOMIPUU PST. 52/54	STAADIUM	TP
			MAARDU LINN, HARJU MK	OSA	EL
		JOONIS	KESKUS JK4	MÕÖTKAVA	
Vastutav spetsialist	R. SALMUS			JOONISE NR	2/2
Projekteerija	T. MAGUS	12.12.2019	FAILI NIMI	5219_TP_EL-5-07_JK4.dwg	JOONISTE ARV