



FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool

PE N L1 L2 L3

Liigpingepiirikud: NPE-piirik:
 $U_n=230V$ $U_c=255V$
 $U_c=280V$ $I_n(8/20)=50kA$
 $U_p=1,5kV$ $I_{imp}=25kA$
 $I_n(8/20)=30kA$
 $I_{imp}=7kA$

5	SISEND PK-st	3x25 A Pealüliti		XPJ-HF5G6 450/750V 1,2 % 0,66 kA
	LIIGPINGEPIIRIKUD	TÜÜP T2		
1	VALGUSTUS:ERIPEDAGOOG, JUHATAJA	C10	0.8	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,76 % 0.154 kA
2	VALGUSTUS:LOOVUSTUBA	C10	0.3	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,46 % 0.161 kA
3	PISTIKUPESAD	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 3,31 % 0.288 kA
4	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,87 % 0.315 kA
5	PISTIKUPESAD	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,73 % 0.341 kA
6	PISTIKUPESAD	C16	0.5	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,06 % 0.426 kA
7	PISTIKUPESAD: KÕÕGINURK	C16	2	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,63 % 0.369 kA
8	N/P MASIN	C16	2	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,02 % 0.407 kA
9	PLIIT	B16	3	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,53 % 0.394 kA
10	PISTIKUPESAD 102 KORIDORIS	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 2,75 % 0.280 kA
11	KÜTTEKOLLEKTOR	C10	0.1	XPJ-HF3G1,5 300/500 1,23 % 0.435 kA
12	PISTIKUPESAD PÕRANDAKARBIS	C16	0.3	XPJ-HF3G2,5 300/500 1,4 % 0.505 kA
	RESERV	C10		
	RESERV	C16		

Tähis		Muudatus		Teostaja		Kuupäev			
<div>EnergiaProjekt OÜ</div> <div>Registrikood 11960045 tel. 635 8998, mob. 5650 5060 info@energiaprojekt.ee Endla tn.3, Tallinn 10122 MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266</div>				<div></div>		<div>TELLIJA ARHITEKTUURIBÜROO PLUSS OÜ</div> <div>OBJEKT LASTEAD 2. PLOOMIPUU PST. 52/54</div> <div>MAARDU LINN, HARJU MK</div> <div>JOONIS KESKUS JK5</div> <div>FAILI NIMI 5219_TP_EL-5-08_JK5.dwg</div>		<div>TÖÖ NR 52-19</div> <div>STAADIUM TP</div> <div>OSA EL</div> <div>MÕÕTKAVA</div> <div>JOONISE NR 2/2</div> <div>JOONISTE ARV</div>	
Vastutav spetsialist		R. SALMUS							
Projekteerija		T. MAGUS				12.12.2019			